



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Октябрьского района г.Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634034, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8(3822) 600-763

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 20/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
гимназия № 26 г. Томска

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского района г. Томска по пожарному надзору № 20 от «05» апреля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» ч. «00» мин. «13» апреля 2016 г. по «15» ч. «00» мин. «22» апреля 2015 г. проведена проверка Главным Государственным инспектором Октябрьского района г. Томска по пожарному надзору подполковником внутренней службы Шутовым Сергеем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 26 г. Томска расположенного по адресу: г.Томск, ул. Беринга, 4

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Кашеновой Инессой Эрвиновной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника	абзац В п. 42 ППП в РФ	11.07.2016 г.	

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушения требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



"22"

04 2016 г.

Главный государственный инспектор  
Октябрьского района г. Томска  
по пожарному надзору  
Шутов С.Н.

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]* директор *[Handwritten name]*  
(должность, фамилия, инициалы)

"22" 04

2016 г.