

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением

ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 55-76-43, Факс: (382 2) 55-76-97, E-mail: tomsk70@zsib.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица (индивидуального предпринимателя)  
№ 33-05/А-ТСЭ-08

г. Томск, ул. Беринга, 4

*(место составления акта)*

«06» июня 2017 г.

*(дата составления)*

15 час. 00 мин.

*(время составления)*

По адресу:

Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4

*(место проведения проверки)*

На основании:

Распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора № 04-33-06/189 от 03.05.2017 г.

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена:

плановая, выездная проверка

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №26 г. Томска  
(далее – МАОУ гимназия №26 г. Томска)

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«15» мая 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

«22» мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

«06» июня 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 6 часов

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: Сибирское управление Ростехнадзора

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

Уведомлен о проведении проверки: передано по электронной почте 03.05.2017 г.

*(вручено лично, передано по факсу и т.д. указать способ вручения)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Кашенова И.Э.

*(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)*

15.05.2017 г. в 14 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лица, проводившие проверку:

Полунин Игорь Викторович, главный государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора;

Энс Александра Сергеевна, государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Кашенова Инесса Эрвиновна, директор МАОУ гимназии №26 г. Томска;

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

Краткие сведения о проверенной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №26 г. Томска, сокращенное наименование: МАОУ гимназия №26 г. Томска создано на основании постановления Главы администрации г. Томска от 15.07.1993г. № 93 «О создании муниципальных общеобразовательных учреждений», с целью выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий муниципального образования «Город Томск» в сфере образования. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного департаментом образования администрации г. Томска от 18.11.2015 г., зарегистрированного ИФНС России по г. Томску от 27.11.2015 г. Согласно Уставу, руководство текущей деятельностью учреждения осуществляется директором, на должность директора МАОУ гимназия №26 г. Томска назначена Кашенова Инесса Эрвиновна, на основании приказа о приеме на работу № 177-к от 11.11.2013г.

МАОУ гимназия №26 г. Томска зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц - ОГРН 1027000917569, учреждению присвоен ИНН 7020014773 / КПП 701401001, находится по юридическому (фактическому) адресу: 634041, Томская область, г. Томск ул. Беринга, 4. Основным видом деятельности учреждения, является образовательная деятельность.

Для осуществления своей деятельности учреждение использует на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок, общая площадь 17793 м<sup>2</sup> по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4 (свидетельство № 70-АВ 211809 от 15.05.2008г.) и на праве оперативного управления здание, назначение: нежилое помещение, общая площадь 5913,4 этажа, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4 (свидетельство № 70-АВ 682054 от 05.03.2015 г.).

По требованиям надежности электроснабжения электроприемники МАОУ гимназии №26 г. Томска относятся к второй категории надежности (согласно РД 34.20.185-94, СП СП 31-110-2003), схема электроснабжения соответствует потребителям второй категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников МАОУ гимназия №26 г. Томска осуществляется:

- Ввод №1: от РУ-0,4кВ ТП 224 (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: 2АВШБ (3x185+1x95)мм<sup>2</sup>, L=260 м проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ учреждения;
- Ввод №2: от РУ-0,4кВ ТП 224 (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: 2АВШБ (3x185+1x95)мм<sup>2</sup>, L=260 м проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ учреждения.

Согласно акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон № 1346 от 18.12.2007 г. на балансе и в эксплуатационной ответственности МАОУ гимназии №26 г. Томска находятся ВРУ-0,4кВ и внутренняя электропроводка учреждения. Техническое состояние электрических сетей и электроустановок учреждения - удовлетворительное.

Измерения и испытания параметров электроустановок МАОУ гимназии №26 г. Томска (технический отчет № 018/049 от 27.04.2017г.) проведены лабораторией ООО «СибСервис», свидетельство о регистрации лаборатории № 33-34-2015 от 25.05.2015 г. выдано Сибирским управлением Ростехнадзора, срок действия свидетельства установлен до 25.05.2018 г.

Приказом № 385-о от 13.08.2016 г. назначен работник, ответственный за электрохозяйство учреждения: электромонтер Войшев В.И. не являющийся руководителем или специалистом гимназии. Он не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора в качестве работника МАОУ гимназия №26 г. Томска.

Войшев В.И. проверку знаний норм и правил работы в электроустановках прошел в комиссии ОАО АК «Томские мельницы» 18.11.2016 г. в объеме IV группы до 1000В по электробезопасности.

Кроме того установлено, что работник замещающий ответственного за электрохозяйство (на время его отсутствия) Гальцова А.Г., не проходила проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора и не имеет группы по электробезопасности.

МАОУ гимназия №26 г. Томска составило энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов рег. № СРО-Э-031/028А-233-О-ЭП31 в декабре 2012г. и провело обязательное энергетическое обследование 11.01.2013г. Учреждение имеет программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013г.-2017г. от 2012г.

Настоящая проверка проводилась для осуществления Федерального государственного энергетического надзора, контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности с целью выполнения Плана проведения плановых проверок Сибирского управления Ростехнадзора на 2017 год, утвержденного приказом Сибирского управления Ростехнадзора № 01-21-01/831 от 31.10.2016 г., размещенного на сайте Сибирского управления Ростехнадзора в сети Internet: <http://usib.gosnadzor.ru> (регистрационный номер проверки 201700429593).

*краткие технические характеристики проверенных объектов, общая характеристика технического состояния объектов, констатация фактов соблюдения обязательных требований, информация о нарушениях, выявленных и устраненных в период проверки)*

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо, характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Работник, назначенный ответственным за электрохозяйство учреждения не является руководителем и специалистом гимназии, и не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме IV группы по электробезопасности (до 1000В.) в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора.	п. 1.2.3, 1.4.28, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г. (далее - ПТЭЭП).	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
2	Работник, замещающий ответственного за электрохозяйство (на время его отсутствия), не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 ПТЭЭП.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.

	объеме IV группы по электробезопасности (до 1000В.) в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора.		
3	Отсутствуют документы, подтверждающие проведение мониторинга (замеров) показателей качества электрической энергии в электрических сетях учреждения (проводимые не реже 1 раза в 2 года).	п. 1.2.6 ПТЭЭП.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
4	Электроустановки МАОУ гимназия №26 не в полной мере укомплектованы средствами защиты.	п. 2.2.21 ПТЭЭП; п. 1.1.6, 1.2.3, прил. 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним (далее ИПиИСЗ).	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
5	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения, утвержденная ответственным за электрохозяйство МАОУ гимназия №26	п. 1.5.18 ПТЭЭП.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
6	Отсутствует утвержденный руководителем, календарный графиком проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках.	п. 1.4.27 ПТЭЭП.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
7	Отсутствует инструкция по ведению оперативных переговоров и записей	п. 1.5.20 ПТЭЭП.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
8	Отсутствует инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках	п. 1.5.20 ПТЭЭП.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
9	Отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации электротехнического персонала	п. 1.2.6 ПТЭЭП.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
10	Отсутствует распорядительный документ, подтверждающий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 3.13 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Министерством труда и социальной защиты от 24.07.2013 г. № 328н.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
11	Не производится проверка знаний у неэлектротехнического персонала в виде инструктажа с присвоением I группы по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП.	Директор МАОУ гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.

	специалистом из электротехнического персонала с III группой по электробезопасности. Не ведется журнал присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.		
12	На рукоятках рубильников вводного шкафа не нанесены указатели отключенного и включенного положений.	п. 2.2.14, 2.2.15 ПТЭЭП.	Директор MAOY гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
13	Электрооборудование шкафов ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3 ВРУ-0,4кВ в электрощитовом помещении не очищено от пыли и грязи. (Устранено в ходе проверки)	п. 2.2.17. ПТЭЭП.	Директор MAOY гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.
14	В кафах ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3 ВРУ-0,4кВ частично отсутствуют бирки на кабелях с указанием марки, напряжения, сечения, номера и наименования кабельной линии.	п. 2.4.5. ПТЭЭП.	Директор MAOY гимназии №26 г. Томска Кашенова И.Э.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 6 листах в 2 экземплярах.

Прилагаемые к Акту проверки документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений № 33-05/П-ТСЭ-04 от 06.06.2017 г.

(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Полунин Игорь Викторович

(ФИО)

Энс Александра Сергеевна

(ФИО)

Подпись лиц, присутствовавших при проверке:

Кашенова Инесса Эрвиновна

(ФИО)



(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Кашенова Инесса Эрвиновна, директор МАОУ гимназии № 26 г. Томска

*(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

(подпись, дата)

06.06.2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)*