

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением

ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 55-76-43, Факс: (382 2) 55-76-97, E-mail: tomsk70@zsib.gosnadzor.ru

Приложение к Акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя) № 33-05/А-ТСЭ-04 от 06.06.2017 г.
МАОУ гимназия №26 г. Томска; ИНН 7020014773;
634062, Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 33-05/П-ТСЭ-08**

«06» июня 2017 г.

(дата составления)

г. Томск, ул. Беринга, 4

(место выдачи)

Мною:

Энс Александрой Сергеевной - государственным инспектором Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора по результатам плановой, выездной проверки деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения гимназия № 26 г. Томска (МАОУ гимназия №26 г. Томска) проведенной на основании распоряжений Сибирского управления Ростехнадзора № 04-33-06/189 от 03.05.2017 г. в период с 15.05.2017 г. по 06.06.2017 г. по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4 выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики.

На основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 г. № 263, предписывается устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки.

№ п.п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Работник, назначенный ответственным за электрохозяйство учреждения не является руководителем и специалистом гимназии, и не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме IV группы по электробезопасности (до 1000В.) в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора.	п. 1.2.3,1.4.28, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г. (далее - ПТЭЭП).	06.12.2017г.
2	Работник, замещающий	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 ПТЭЭП.	06.12.2017г.

	ответственного за электрохозяйство (на время его отсутствия), не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме IV группы по электробезопасности (до 1000В.) в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора.		
3	Отсутствуют документы, подтверждающие проведение мониторинга (замеров) показателей качества электрической энергии в электрических сетях учреждения (проводимые не реже 1 раза в 2 года).	п. 1.2.6 ПТЭЭП.	06.12.2017г.
4	Электроустановки МАОУ гимназия №26 не в полной мере укомплектованы средствами защиты.	п. 2.2.21 ПТЭЭП п. 1.1.6, 1.2.3, прил. №8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним (далее ИПиИСЗ).	06.09.2017г.
5	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения, утвержденная ответственным за электрохозяйство МАОУ гимназия №26	п. 1.5.18 ПТЭЭП.	06.12.2017г.
6	Отсутствует утвержденный руководителем, календарный график проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках.	п. 1.4.27 ПТЭЭП.	06.12.2017г.
7	Отсутствует инструкция по ведению оперативных переговоров и записей	п. 1.5.20 ПТЭЭП.	06.12.2017г.
8	Отсутствует инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках	п. 1.5.20 ПТЭЭП.	06.12.2017г.
9	Отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации электротехнического персонала	п. 1.2.6 ПТЭЭП.	06.12.2017г.
10	Отсутствует распорядительный документ, подтверждающий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 3.13 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Министерством труда и социальной защиты от 24.07.2013 г. № 328н.	06.12.2017г.
11	Не производится проверка знаний у неэлектротехнического персонала в виде инструктажа с присвоением I группы по электробезопасности специалистом из электротехнического	п. 1.4.4 ПТЭЭП.	06.12.2017г.

	персонала с III группой по электробезопасности. Не ведется журнал присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.		
12	На рукоятках рубильников вводного шкафа не нанесены указатели отключенного и включенного положений.	п. 2.2.14, 2.2.15 ПТЭЭП.	06.12.2017г.
13	В кафах ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3 ВРУ-0,4кВ частично отсутствуют бирки на кабелях с указанием марки, напряжения, сечения, номера и наименования кабельной линии.	п. 2.4.5. ПТЭЭП.	06.12.2017г.

За невыполнение в установленный срок законного Предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание об устранении выявленных нарушений № 33-05/П-ТСЭ-04 от 06.06.2017 г. составлено на 3 листах в 2 экземплярах.

Подпись должностного лица, проводившего проверку:

Энс Александра Сергеевна

(ФИО)



Один экземпляр Предписания для исполнения получил:

Директор МАОУ гимназия №36 г. Томска Кашенова Инесса Эрвиновна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

(Handwritten signature)

06.06.2017 г

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)