

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области

Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание № 70 от 31.05.2017г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства
о защите прав потребителей

Место выдачи предписания: г. Томск, Фрунзе пр., д.103а.

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Старостиной Любовью Васильевной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 26 г. Томска, осуществляющего деятельность по адресу: 634062, г. Томск, ул. Беринга, 4.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства ст.ст.11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации обучения в общеобразовательных организациях». В соответствии с п.1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации обучения в общеобразовательных организациях» - настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. Светопроёмы учебных кабинетов №№ 110, 104, 214, 218, 327, 328 оборудовать солнцезащитными регулируемыми устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Срок исполнения: 25.08.2017.

Основание: п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Деревья высаживать на расстоянии не менее 15 метров, а кустарники не менее 5 метров от здания учреждения.

Срок исполнения: 25.08.2017, постоянно.

Основание: п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Оборудовать софиты в учебных кабинетах №№ 102, 103, 217, 216, 214.

Срок исполнения: 25.08.2018, постоянно.

Основание: п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. В учебных кабинетах №№ 219, 107, 336, 331, биологии, в раздевалках на 1-ом этаже для хранения верхней одежды обучающихся, в раздевалках спортивного зала, в инвентарной, в кабинете преподавателя физкультуры выполнить отделку стен влагостойкими обоями, провести побелку, покраску потолков.

Срок исполнения: 25.08.2017.

Основание: п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. В кабинетах №№ 219, 107, 336, в раздевалках на 1-го этажа для хранения верхней одежды обучающихся, в раздевалках спортивного зала, в инвентарной, в кабинете преподавателя физкультуры заменить половое покрытие.

Срок исполнения: 25.08.2018, постоянно.

Основание: п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. В кабинеты №№ 331, биологию приобрести учебную мебель согласно росто-возрастным особенностям обучающихся.

Срок исполнения: 25.08.2017, постоянно.

Основание: п.5.2., таблица 1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. Спортивный инвентарь протирать увлажненной ветошью в конце каждой учебной смены, маты ежедневно протирать мыльно-содовым раствором.

Срок исполнения: 25.08.2017, постоянно.

Основание: п.2.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Заменить разбитые стекла в медицинском кабинете, в кабинетах №№ 109, технологии для девочек.

Срок исполнения: 25.08.2017, постоянно.

Основание: п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Восстановить на 3-м этаже женский санузел, унитазы оборудовать кабинами с дверями без запоров.

Срок исполнения: 25.08.2018, постоянно.

Основание: п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В срок до 10.09.2017 известить специалиста-эксперта Старостину Любовь Васильевну о выполнении предписания по п.п. 1, 2, 4, 6, 7, 8; в срок до 10.09.2018 по п. № 3, 5, 9 посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора, либо предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г. Томска.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица,
уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)


(подпись)

Старостина Л.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил(а):  31.05.17 директор МАОУ гимназия №26 Кашенова И.Э.