

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением**  
ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 55-76-43, Факс: (382 2) 55-76-97, E-mail: tomsk70@zsisb.gosnadzor.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица (индивидуального предпринимателя)  
№ 33-9/А-КИП-5**

г. Томск, ул. Беринга, 4

*(место составления акта)*

«13» июня 2018 г.

*(дата составления)*

11 час. 00 мин.

*(время составления)*

По адресу:

Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4

*(место проведения проверки)*

На основании:

Распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора № 4-33-06/148 от 07.05.2018 г.

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена:

внеплановая выездная проверка

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №26 г. Томска  
(далее – МАОУ гимназия №26 г. Томска)

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«16» мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;

«13» июня 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 5 часов

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: Сибирское управление Ростехнадзора

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

Уведомлен о проведении проверки: передано по электронной почте 07.05.2018 г.

*(вручено лично, передано по факсу и т.д. указать способ вручения)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Кашенова И.Э.



16.05.2018 г. в 14 час. 00 мин.

*(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лица, проводившие проверку:

Присяжникова Анна Евгеньевна, государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Гальцева Оксана Геннадьевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

Краткие сведения о проверенной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №26 г. Томска, сокращенное наименование: МАОУ гимназия №26 г. Томска создано на основании постановления Главы администрации г. Томска от 15.07.1993г. № 93 «О создании муниципальных общеобразовательных учреждений», с целью выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий муниципального образования «Город Томск» в сфере образования. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного департаментом образования администрации г. Томска от 18.11.2015 г., зарегистрированного ИФНС России по г. Томску от 27.11.2015 г. Согласно Уставу, руководство текущей деятельностью учреждения осуществляется директором, на должность директора МАОУ гимназия №26 г. Томска назначена Кашенова Инесса Эрвиновна, на основании приказа о приеме на работу № 177-к от 11.11.2013г.

МАОУ гимназия №26 г. Томска зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц - ОГРН 1027000917569, учреждению присвоен ИНН 7020014773 / КПП 701401001, находится по юридическому (фактическому) адресу: 634041, Томская область, г. Томск ул. Беринга, 4. Основным видом деятельности учреждения, является образовательная деятельность.

Для осуществления своей деятельности учреждение использует на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок, общая площадь 17793 м<sup>2</sup> по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4 (свидетельство № 70-АВ 211809 от 15.05.2008г.) и на праве оперативного управления здание, назначение: нежилое помещение, общая площадь 5913 м<sup>2</sup>, 4 этажа, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4 (свидетельство № 70-АВ 682054 от 05.03.2015 г.).

По требованиям надежности электроснабжения электроприемники МАОУ гимназии №26 г. Томска относятся к второй категории надежности (согласно РД 34.20.185-94, СП СП 31-110-2003), схема электроснабжения соответствует потребителям второй категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников МАОУ гимназия №26 г. Томска осуществляется:

- Ввод №1: от РУ-0,4кВ ТП 224 (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: 2АВШБ (3x185+1x95)мм<sup>2</sup>, L=260 м проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ учреждения;

- Ввод №2: от РУ-0,4кВ ТП 224 (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: 2АВШБ (3x185+1x95)мм<sup>2</sup>, L=260 м проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ учреждения.

Согласно акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон № 1346 от 18.12.2007 г. на балансе и в эксплуатационной ответственности МАОУ гимназии №26 г. Томска находятся ВРУ-0,4кВ и внутренняя электропроводка учреждения. Техническое состояние электрических сетей и электроустановок учреждения - удовлетворительное.

Измерения и испытания параметров электроустановок МАОУ гимназии №26 г. Томска (технический отчет № 018/049 от 27.04.2017г.) проведены лабораторией ООО «СибСервис»,

свидетельство о регистрации лаборатории № 33-34-2015 от 25.05.2015 г. выдано Сибирским управлением Ростехнадзора, срок действия свидетельства установлен до 25.05.2018 г., мониторинг (замеры) показателей качества электрической энергии не проведены.

Приказом № 384-о от 09.08.2017 г. назначен работник, ответственный за электрохозяйство учреждения - заместитель директора по административно-хозяйственной работе Гальцева О. Г. (проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора прошла 24.05.2018 г. в объеме IV группы по электробезопасности до 1000В) и работник замещающий ответственного за электрохозяйство (на время его отсутствия) – заместитель директора по охране труда и технике безопасности Иванов А.В. (проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора прошел 07.06.2018 г. в объеме IV группы по электробезопасности до 1000В).

МАОУ гимназия №26 г. Томска имеет энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов рег. № СРО-Э-031/028А-233-О-ЭП31 в декабре 2012 г, обязательное энергетическое обследование проведено 11.01.2013 г. Учреждение имеет программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013 г. - 2017 г. от 2012г.

Во время проверки предоставлены следующие документы:

- приказ № 384-о от 09.08.2017 г. «О назначении ответственного за электрохозяйство»;
- график проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках у электротехнического персонала;
- перечень средств защиты, плакатов и знаков безопасности, используемых в электроустановках, протоколы испытаний средств защиты, используемых в электроустановках;
- однолинейная схема электроснабжения, утвержденная ответственным за электрохозяйство МАОУ гимназия №26 г. Томска;
- инструкция по ведению оперативных переговоров и записей;
- инструкция по ведению оперативных переключений в электроустановках;
- документы, подтверждающие повышение квалификации электротехнического персонала;
- приказ по МАОУ гимназия №26 г. Томска № 430-о от 01.09.2017 г. «О порядке хранения и выдаче ключей от электроустановок»;
- журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;
- перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь I группу по электробезопасности.

Во время осмотра электроустановки учреждения, установлено:

- на рукоятках рубильников вводного шкафа нанесены указатели отключенного и включенного положений;
- в шкафах ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3 ВРУ-0,4 кВ все кабельные линии укомплектованы бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера и наименования кабельной линии.

Настоящая проверка проводилась для осуществления федерального государственного энергетического надзора с целью контроля выполнения МАОУ гимназия №26 г. Томска ранее выданного Предписания об устранении выявленных нарушений № 33-05/П-ТСЭ-08 от 06.06.2017 г.

*краткие технические характеристики проверенных объектов, общая характеристика технического состояния объектов, констатация фактов соблюдения обязательных требований, информация о нарушениях, выявленных и устраненных в период проверки)*

В ходе проверки установлено, что не выполнен пункт 3 Предписания об устранении выявленных нарушений № 33-05/П-ТСЭ-08 от 06.06.2017 г., пункты 1-2, 4-13 Предписания об устранении выявленных нарушений № 33-05/П-ТСЭ-08 от 06.06.2017 г. выполнены в полном объеме.

№ п/п Предписания	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лица, допустившие нарушения
п.1 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Работник, назначенный ответственным за электрохозяйство учреждения не является руководителем и специалистом гимназии, и не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме IV группы по электробезопасности (до 1000В.) в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора.	<b>Выполнено.</b> приказ № 384-о от 09.08.2017 г. «О назначении ответственного за электрохозяйство»	-
п.2 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Работник, замещающий ответственного за электрохозяйство (на время его отсутствия), не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме IV группы по электробезопасности (до 1000В.) в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора.	<b>Выполнено.</b> приказ № 384-о от 09.08.2017 г. «О назначении ответственного за электрохозяйство»	-
п.3 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Отсутствуют документы, подтверждающие проведение мониторинга (замеров) показателей качества электрической энергии в электрических сетях учреждения (проводимые не реже 1 раза в 2 года).	<b>Не выполнено</b>	Директор МАОУ гимназия №26 г. Томска Кашенова Инеcса Эрвиновна
п.4 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Электроустановки МАОУ гимназия №26 не в полной мере укомплектованы средствами защиты.	<b>Выполнено.</b> Перечень средств защиты, плакатов и знаков безопасности, используемых в электроустановках, протоколы испытаний средств защиты, используемых в электроустановках	-
п.5 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения, утвержденная ответственным за электрохозяйство МАОУ гимназия №26	<b>Выполнено.</b> Однолинейная схема электроснабжения, утвержденная ответственным за электрохозяйство МАОУ гимназия №26 г. Томска	-
п.6 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Отсутствует утвержденный руководителем, календарный график проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках.	<b>Выполнено.</b> График проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках у электротехнического персонала	-

п.7 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Отсутствует инструкция по ведению оперативных переговоров и записей	<b>Выполнено.</b> Инструкция по ведению оперативных переговоров и записей	-
п.8 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Отсутствует инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках	<b>Выполнено.</b> Инструкция по ведению оперативных переключений в электроустановках	-
п.9 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации электротехнического персонала	<b>Выполнено.</b> Документы, подтверждающие повышение квалификации электротехнического персонала	-
п.10 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Отсутствует распорядительный документ, подтверждающий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	<b>Выполнено.</b> Документы, подтверждающие повышение квалификации электротехнического персонала	-
п.11 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	Не производится проверка знаний у неэлектротехнического персонала в виде инструктажа с присвоением I группы по электробезопасности специалистом из электротехнического персонала с III группой по электробезопасности. Не ведется журнал присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	<b>Выполнено.</b> Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу; перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь I группу по электробезопасности	-
п.12 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	На рукоятках рубильников вводного шкафа не нанесены указатели отключенного и включенного положений.	<b>Выполнено.</b> Фотоотчет на 8 листах	-
п.13 Предписания от 06.06.2017 № 33-05/П- ТСЭ-08	В шкафах ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3 ВРУ-0,4кВ частично отсутствуют бирки на кабелях с указанием марки, напряжения, сечения, номера и наименования кабельной линии.	<b>Выполнено.</b> Фотоотчет на 8 листах	-

*(общие сведения о юридическом лице, констатация фактов соблюдения требований, описательная часть по проверяемым направлениям, сведения о результатах проверки)*

В ходе проведения проверки установлено:

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

пункт 3 Предписания № 33-05/П-ТСЭ-08 от 06.06.2017 г. не выполнен

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя) № 33-9/А-КИП-5 от 13.06.2018 г. оформлен на 7 л. в 2 экз.

Прилагаемые к Акту проверки документы:

Предписание № 33-9/П-КИП-5 от 13.06.2018 г.;

Фотоотчет на 6 листах;

Приказ № 384-о от 09.08.2017 г. «О назначении ответственного за электрохозяйство»;

График проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках у электротехнического персонала;

Перечень средств защиты, плакатов и знаков безопасности, используемых в электроустановках;

Протоколы испытаний средств защиты, используемых в электроустановках;

Однолинейная схема электроснабжения, утвержденная ответственным за электрохозяйство МАОУ гимназия №26 г. Томска;

Инструкция по ведению оперативных переговоров и записей;

Инструкция по ведению оперативных переключений в электроустановках;

Документы, подтверждающие повышение квалификации электротехнического персонала;

Приказ по МАОУ гимназия №26 г. Томска № 430-о от 01.09.2017 г. «О порядке хранения и выдаче ключей от электроустановок»;

Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;

Перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь I группу по электробезопасности.

*(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)*

Подписи лиц, проводивших проверку:

Присяжникова Анна Евгеньевна

*(ФИО)*



*(подпись)*

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Гальцева Оксана Геннадьевна

*(ФИО)*



*(подпись)*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кашенова Инесса Эрвиновна, директор МАОУ гимназия №26 г. Томска

*(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*



*(подпись, дата)*

13.06.2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)*