

Проверено. Приобщить в КНД.  
Начальник ОНДиПР Октябрьского района  
С.Н. Шутов

(дата, подпись)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района г. Томска  
УНДиПР ГУ МЧС России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по Томской области: юр. адрес г. Томск, пр. Мира, 26

г. Томск

(место составления акта)

“ 25 ” июня 20 18 г.

(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Беринга, 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 21 от 31.05.2018

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 26 г. Томска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” июня 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 25 ” июня 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Кашенова И.Э. 06.06.2018 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Октябрьского района г. Томска по пожарному надзору, капитан внутренней службы Маршев Николай Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ гимназия № 26 Кашенова Инесса Эрвиновна; технический директор ООО «Ветеран Пожарной охраны» Терентьев Игорь Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

1. Не обеспечено соблюдение проектных решений, в соответствии с исполнительной документацией на АПС и СОУЭ (в помещении столовой установлены извещатели пожарные дымовые, в исполнительной документации указаны извещатели пожарные тепловые) (п. 61 ППР в РФ; ч.1 ч.6 ст.83 ФЗ-123);

2. Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, а именно: кабельные линии системы АПС не проложены в кабельном канале, для крепления кабельных линий применены ПВХ дюбеля (п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009, ч. 2 ст. 103 № 123-ФЗ, ч. 2 ст. 82 № 123-ФЗ);

3. Системы пожарной сигнализации не установлены на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Не все помещения здания защищены системами автоматической пожарной сигнализации (2 этаж кабинет зам.директора по УВР, 3 этаж кабинет зам.директора по ВР, 3 этаж кабинет зам.директора по НМР – извещатели установлены под подвесным потолком «Армстронг») (ст.54, ч.1, ч.10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; п. 13.3.11, п.А4, п.А9, приложение А СП 5.13130.2009);

4. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (на дверных полотнах установлены замки (1 этаж выход наружу, актовый зал) (п. 35 ППР в РФ);

5. Эксплуатация здания осуществляется не в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации. В процессе эксплуатации, в здании произведены изменения объемно-планировочных решений без проекта (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации), разработанного и утвержденного в установленном порядке (в коридоре 3 этажа расположено помещение книгохранилища) (ч. 1 ст. 5, ч. 10 ст. 15, ч. 2 ст. 36 ФЗ-384; ч.1 ст.78 ФЗ-123; пп о) п.23 ППР в РФ; п. 4.6 СП 2.13130.2012);

6. Части зданий, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение вентиляционной камеры не отделено от коридора дверью с нормируемым пределом огнестойкости) (ч.2,3 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 23, 24 ФЗ-123; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 22 ППР РФ).


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 21 от 31.05.2018; уведомление о начале проверки; предписание № 21/1/1; предписание № 21/1/2; протокол об административном правонарушении; фототаблица.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Кашенкова Ивесса Яковлевна

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 06 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)