

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением

ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 55-76-43, Факс: (382 2) 55-76-97, E-mail: tomsk70@zsib.gosnadzor.ru

Приложение к Акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя) № 33-9/П-КИП-5 от 13.06.2018 г. МАОУ гимназия №26 г. Томска; ИНН 7020014773; 634062, Томская область, г. Томск, ул. Беринга, 4

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 33-9/П-КИП-5**

«13» июня 2018 г.

(дата составления)

г. Томск, ул. Беринга, 4

(место выдачи)

Мною:

Присяжниковой Анной Евгеньевной - государственным инспектором Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора по результатам внеплановой выездной проверки деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №26 г. Томска (далее – МАОУ гимназия №26 г. Томска) проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора № 4-33-06/148 от 07.05.2018 г. в период с 16.05.2018 г. по 13.06.2018 г. по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 4 выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики.

На основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 22.01.2018 г. № 28, предписывается устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки.

№ п.п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Отсутствуют документы, подтверждающие проведение мониторинга (замеров) показателей качества электрической энергии в электрических сетях учреждения (проводимые не реже 1 раза в 2 года).	пункт 1.2.6 ПТЭЭП	31.08.2018 г.

За невыполнение в установленный срок законного Предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание об устранении выявленных нарушений № 33-9/П-ТСЭ-5 от 13.06.2018 г. составлено на 2 л. в 2 экз.

Подпись должностного лица, проводившего проверку:

Присяжникова Анна Евгеньевна

(ФИО)



(подпись)

Один экземпляр Предписания для исполнения получил(а):

Директор МАОУ гимназия №26 г. Томска Кашенова Инесса Эрвиновна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)



13.06.2018 г.

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)