



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8(3822) 600-763

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 21/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназия № 26  
г. Томска

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского района г. Томска по пожарному надзору № 21 от «31» мая 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «06» июня 2018 г. по «15» ч. «00» мин. «25» июня 2018г. проведена проверка государственным инспектором Октябрьского района г. Томска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мариевым Николаем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

помещений муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 26 г. Томска, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 4

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МАОУ гимназия № 26 Кашеновой Инессой Эрвиновной; техническим директором ООО «Ветеран Пожарной охраны» Терентьевым Игорем Владимировичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<u>Не обеспечено соблюдение проектных решений, в соответствии с исполнительной документацией на АПС и СОУЭ (в помещении столовой установлены извещатели пожарные дымовые, в исполнительной документации указаны извещатели пожарные тепловые)</u>	<u>п. 61 ППР в РФ; ч.1 ч.6 ст.83 ФЗ-123</u>	31.08.2018	
2.	<u>Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает со-</u>	<u>п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП</u>	31.08.2018	

	<u>хранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, а именно: кабельные линии системы АПС не проложены в кабельном канале, для крепления кабельных линий применены ПВХ дюбеля</u>	<u>5.13130.2009; п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009, ч. 2 ст. 103 № 123-ФЗ, ч. 2 ст. 82 № 123-ФЗ</u>		
3.	<u>Системы пожарной сигнализации не установлены на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Не все помещения здания защищены системами автоматической пожарной сигнализации (2 этаж кабинет зам.директора по УВР, 3 этаж кабинет зам.директора по ВР, 3 этаж кабинет зам.директора по НМР – извещатели установлены под подвесным потолком «Армстронг»)</u>	<u>ст.54, ч.1, ч.10 ст.83, ч.1 ст. 91 ФЗ-123; п. 13.3.11, п.А4, п.А9, приложение А СП 5.13130.2009</u>	31.08.2018	
4.	<u>Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (на дверных полотнах установлены замки (1 этаж выход наружу, актальный зал)</u>	<u>п. 35 ППП в РФ</u>	31.08.2018	
5.	<u>Эксплуатация здания осуществляется не в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации. В процессе эксплуатации, в здании произведены изменения объемно-планировочных решений без проекта (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации), разработанного и утвержденного в установленном порядке (в коридоре 3 этажа расположено помещение книгохранилища)</u>	<u>ч. 1 ст. 5, ч. 10 ст. 15, ч. 2 ст. 36 ФЗ-384; ч.1 ст.78 ФЗ-123; пп о) п.23 ППП в РФ; п. 4.6 СП 2.13130.2012</u>	31.08.2018	
6.	<u>Части зданий, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной по-</u>	<u>ч.2,3 ст.87, ч.1 ст.88, табл. 23, 24 ФЗ-123; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 22 ППП РФ</u>	01.02.2019	

жарной опасности или противопожарными преградами (помещение вентиляционной камеры не отделено от коридора дверью с нормируемым пределом огнестойкости)

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:

1. Правила противопожарного режима (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
5. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
7. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения, физические и юридические лица, в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушения требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


  
(подпись)



Государственный инспектор  
Октябрьского района г. Томска  
по пожарному надзору  
Маршев Н.Н.

"25" июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

директор МАОУ гимназии №26 Каменева И.Э.  
(должность, фамилия, инициалы)

"25" июня 2018 г.